



Comune di Grottazzolina

Provincia di Fermo

Regione Fermo

PEBA 2024 | 2034

**PIANO ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Schede parchi – valutazione
Vers. 1.1



Goudappel
MOBILITY MOVES US







Elenco schede

P1 - Parco del centro storico





Comune di Grottazzolina
Provincia di Fermo
Regione Marche

PEBA
Scheda
Codice

2024 | 2034
Valutazione parchi
P1



Denominazione e località
Parco del centro storico

Mappatura accessibilità parco

Parco di riferimento scheda

Fermata t.p.l. nelle vicinanze: A PA NA

Attraversamento: A PA NA


Attr. assente o assenza continuità

Accessibilità fermata: a 100 m a 250 m

Parcheggio riservato: A PA NA

Parcheggio riservato assente

Priorità



- A <500m a strutture di interesse 10
- B Grado di frequentazione 10
- C Vicinanza <500m a zone 30 e/o pedonali 10
- D Segnalazioni 0
- E Rilievo tecnico 10
- PRIORITÀ (MAX 50) 40**



Analisi

Percorso dall'esterno

Focus Approccio A.O.S.

Accessibilità
(continuità percorsi, assenza ostacoli e barriere)

Orientamento
(strisce podotattili, wayfinding e braille)

Sicurezza
(illuminazione, visibilità, sicurezza bambini)

	A	O	S	Note
TPL – posti bici	A		✓	Fermata in piazza Marconi
Parcheggio	A		✓	Posto riservato a persone con disabilità in Piazza Marconi
Attraversamenti	NA			Scarsa continuità tra ingresso parco e via G.Verdi per attraversamento non accessibile sul lato sud di via G.Verdi
Percorso	A		✓	Il percorso interno è completamente accessibile e delimitato da una siepe, rendendolo sicuro per il gioco dei bambini
Accessi	NA		✓	Accesso da P.zza Marconi: accessibile, ma privo di segnaletica per l'orientamento. Accesso da Via Verdi: non accessibile a causa dell'attraversamento non accessibile sul lato sud di Via Verdi.

Percorsi interni

Pavimento	Zone ombra	Illuminazione

Note

Il percorso interno al parco è pavimentato con betonelle; ampie zone sono ombreggiate e c'è una buona illuminazione durante le ore serali

Servizi

Pausa | Sedere | Stare

Accessibilità

A	A	A		

Note

All'interno del parco sono presenti panchine, cestini e aree gioco completamente accessibili. Tuttavia, il parco è sprovvisto di una fontanella. L'area gioco è pavimentata con pavimentazione antitrauma. Nel parco non è presente un percorso tattile di orientamento, ad esempio tra l'ingresso, le panchine e l'area gioco.